

ТРУДОВАЯ КОММУНА НКВД УССР
им. Ф. Э. Дзержинского

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
К ПОЛЬЗОВАНИЮ ФОТО-
АППАРАТОМ „ФЭД“

ХАРЬКОВ

1937

Что такое „ФЭД“

„ФЭД“ — универсальный пленочный фото - аппарат, рассчитанный на производство при одной зарядке 36 снимков формата 24×36 мм и применимый для всех видов съёмки, как моментальной так и с выдержкой.

„ФЭД“ является совершенным фото-аппаратом и снабжен:

первоклассным об'ективом анастигматом с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой $1:3,5$ в оправе с червячным ходом;

оптическим дальномером, автоматически соизмеренным с механизмом червячного хода об'ектива;

оптическим видоискателем, дающим яркое изображение, точно соответствующее кадру, отображаемому об'ективом на пленке;

шторным затвором, допускающим моментальные экспозиции в пределах от $1/20$ сек. до $1/500$ сек., а также съёмки с выдержкой;

автоматическим механизмом подачи пленки, соединенным с заводом затвора, что исключает возможность повторной экспозиции на одном и том же отрезке пленки;

механизмом обратной подачи заснятой пленки в кассету, что дает (при наличии запасной кассеты) возможность перезаряжать аппарат вне темной комнаты.

Уполномоч. Харобллага № 35.
Заказ № 2359 Тираж 15000.
Отпечатано в Лабораториях
Укрполиграфкомбината Харь-
ков, проспект Сталина № 19.

К фотоаппарату „ФЭД“ прилагаются: об'ективная крышка, одна кассета, краткое руководство к пользованию и справочные таблицы. „ФЭД“ поступает в продажу в кожанной сумке, допускающей с'емку, не вынимая аппарата, и с наплечным кожанным ремнем.

„ФЭД“ изготавливается на специально построенным заводе Трудкоммуны НКВД УССР им. Ф. Э. Дзержинского целиком из советского сырья и материалов.

В качестве негативного материала для „ФЭД“ применяется стандартная перфорированная кинопленка, отрезками по 1,60 м, что обеспечивает одновременную зарядку аппарата для производства 36 снимков.

Описание устройства „ФЭД“

В основу конструкции аппарата „ФЭД“ положен принцип автоматичности работы и сопряженности механизмов. Так, в чисто механической части аппарата сопряжены: завод затвора, механизм подачи пленки из кассеты на аппаратную катушку, а также механизм счетчика кадров. Иначе говоря, завода затвор, мы, тем самым, одновременно перематываем пленку и отсчитываем количество произведенных снимков. В оптической же части аппарата сопряжены механизмы оптического дальномера и червячного хода об'ектива со шкалой глубины резкости. Иначе говоря, определив расстояние снимаемого предмета при помощи оптического дальномера, мы тем самым одновременно осуществляем и наводку об'ектива на резкость, а, обратившись к шкале глубины резкости, — непосредственно узнаем границы этой глубины при данной наводке (в метрах) и при избранной нами диафрагме об'ектива.




Рис. 1. Общий вид аппарата „ФЭД“ и детали механизма управления аппаратом. 1) Головка затвора. 2) Шкала счетчика кадров. 3) Верхняя (нес'емная) крышка. 4) Корпус. 5) Кнопка рычажка червячного хода. 6) Стержень. 7) Нижняя (с'емная) крышка. 8) Кнопка-спуск. 9) Колцо с резьбой кнопки. 10) Шкала скоростей. 11) Корпус оптических видоискателя и дальномера. 12) Линзы оптического дальномера. 13) Головка для перематывания пленки. 14) Линза оптического видоискателя. 15) Движок шкалы диафрагм. 16) Выключатель подачи пленки. 17) Шкала расстояний. 18) Рычажок червячного хода. 19) Шкала глубины резкости. 20) Переднее кольцо оправы об'ектива со шкалой диафрагм. 21) Об'ектив.

Ниже мы даем описание отдельных частей механизма „ФЭД“а“, примерная же последовательность приемов обращения с аппаратом при с'емке дана будет в следующей главе.

„ФЭД“ состоит (Рис. 1) из металлического корпуса (4), покрытого пластмассой (или вулканизированной резиной) с двумя металлическими, хромированными крышками — верхней, нес'емной (3), на которой сосредоточен механизм управления аппаратом и нижней, с'емной крышкой (7).

На передней стенке аппарата (Рис. 1) помещен об'ектив (21) в оправе с червячным ходом. На переднем кольце оправы об'ектива выгравирована шкала диафрагм (20), рассчитанная по системе относительных отверстий в последовательности — 1 : 3,5; 1:4,5; 1:6,3; 1:9; 1:12,5; 1:18, при чем, для экономии места, числитель 1 (единица) на шкале, как обычно, опущен. Диафрагмирование об'ектива производится при помощи движка (15). Шкала расстояний (17) выгравирована на об'ективном кольце аппарата и дана (в метрах) в такой последовательности — 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7; 10; 20 и ∞ (бесконечность). Наводка по этой шкале производится передвижением рычажка червячного хода об'ектива (18), при чем сначала нажимают на кнопку (5) рычажка (18), выводят его из защелки и передвигают рычажок до совпадения указателя с нужным делением на шкале расстояний. Этот же рычажок (18) служит, и при определении расстояния до снимаемого предмета с помощью оптического дальномера (см. ниже). На нижнем кольце оправы об'ектива, кроме упомянутого уже указателя, имеется двухсторонняя шкала глубины резкости (19), автоматически указывающая границы глубины резкости от переднего до заднего плана снимаемого предмета при данной наводке на резкость при той или иной избранной диафрагме.

В сложенном виде об'ектив погружен внутрь аппарата. Чтобы привести его в рабочее положение, берут аппарат в левую руку, обращают его об'ективом к себе, и, держась пальцами за края пе-

реднего кольца об'ектива (20), вытягивают об'ектив вперед до отказа. Затем, вращая то же переднее кольцо об'ектива, поворачивают об'ектив вправо, до отказа. В таком положении об'ектив установлен на бесконечность при условии, что упомянутый выше указатель совпадает с делением ∞ (бесконечность) шкалы расстояний (17).

На верхней крышке аппарата (3) размещены: головка для завода затвора (1) со шкалой счетчика кадров (2) и кнопка для спуска затвора (8). Эта кнопка (8) имеет кольцо с резьбой (9), на которую можно навинчивать проволочный трос для спуска затвора при с'емке с выдержкой.

На верхней крышке аппарата помешены кроме того выключатель механизма подачи пленки (16) и шкала скоростей затвора (10). Шкала скоростей дана в долях секунды при такой последовательности — 1/20, 1/30, 1/40, 1/60, 1/100, 1/200 и 1/500, при чем числитель 1 (единица), для экономии места, на шкале, как обычно, опущен. Знак „Z“ служит для установки затвора на с'емку с выдержкой. Рядом со шкалой скоростей помещен корпус (11) для оптического дальномера и оптического видоискателя, а также головка для перематывания пленки (13).

Завод затвора производится поворотом до отказа головки (1) в направлении, указанном стрелкой, выгравированной на самой головке. После этого (но отнюдь не перед заводом затвора!), производится установка скорости затвора по шкале скоростей (10). Для этого диск шкалы скоростей осторожно приподнимают и также осторожно поворачивают его до совпадения избранной скорости со стрелкой - указателем, помещенным на корпусе (11) видоискателя и дальномера, после чего диск снова опускают в свое гнездо.

Спуск затвора производят, нажимая указательным пальцем на кнопку (8), либо (при с'емке не «с руки», а со штатива, как при с'емке с выдержкой)—при помощи проволочного троса, привинчивающегося на кольцо с резьбой (9) кнопки (8).

Для определения расстояния до снимаемого предмета при помощи оптического дальномера, аппарат берут двумя руками за округленные стенки и приближают окуляр дальномера вплотную к правому глазу. Затем средним пальцем правой руки нажимают на кнопку рычажка червячного хода об'ектива (5), выводят этот рычажок (8) из защелки и, наблюдая выбранный об'ект через окуляр оптического дальномера, постепенно передвигают рычажок. Сначала (если речь идет о предмете, находящемся ближе „бесконечности“), предмет, в среднем, более прозрачном зрачке, вырисовывается со сдвоенными контурами, затем, в меру передвижения рычажка, раздвоение контуров постепенно сокращается и, наконец, вовсе исчезает. В этот момент передвижение рычажка червячного хода прекращают—расстояние снимаемого предмета определено и его (расстояние) можно прочесть, пользуясь указателем шкалы расстояний.

Одновременно, и тем самым, и об'ектив автоматически установлен на нужное, определенное при помощи оптического дальномера, расстояние. Объясняется это тем, что, как мы уже знаем, механизм червячного хода об'ектива автоматически сопряжен с оптическим дальномером.

Оптический видоискатель (14) служит для определения границ снимаемого кадра. С этой целью, держа двумя руками за округленные края аппарата, подносят окуляр оптического видоискателя вплотную к правому глазу и избирают подходящую

точку с'емки, отходя или приближаясь к снимающему об'екту *).

Выключателем (16) механизма подачи пленки пользуются при перематывании пленки, заряжая или разряжая аппарат. Выключение механизма подачи пленки производится перемещением выключателя (16) из исходного положения к букве „В“, т. е. в направлении стрелки, выгравированной на крышке аппарата.

Для обратного перематывания заснятой пленки, в кассету надо, выключив механизм подачи пленки, поднять головку вверх до отказа (Рис. 3) и вращать ее по направлению стрелки, выгравированной на головке. По окончании перематывания головку опускают до отказа и снова включают механизм подачи пленки, повернув выключатель (16) до упора в стержень, выступающий на крышке.

Шкала счетчика кадров (2), после зарядки аппарата, перед началом с'емки ставится на „0“ (нуль). Для этого, пользуясь двумя заклепками на шкале, поворачивают шкалу до совпадения „0“ (нуля) шкалы со стрелкой на крышке. При вращении шкалы головка (1) вращаться не должна.

На нижней (с'емной) крышке аппарата (Рис. 2) имеется замок со складной поворотной ручкой (1), а также штативная гайка (2) для укрепления аппарата на штативе, при с'емке с выдержкой.

Нижнюю крышку аппарата снимают, поднимая складную поворотную ручку (1) и поворачивая ее до отказа по направлению, указанному стрелкой,

*) При с'емке предметов на близком расстоянии границы кадра следует определять по оптическому видоискателю с некоторым запасом, тем устранив возможность ошибок, вызываемых явлением т. назв. параллакса.

к надписи „откр“. Затем крышку осторожно приподнимают и снимают ее со стержня (3), находящегося ниже штативной гайки (2). Закрывают же крышку, укрепляя ее на том же стержне и, плотно укрепив крышку, поворачивают поворотную ручку в обратном предидущему направлении, к надписи „закр“.

Как зарядить „ФЭД“ пленкой

Держат аппарат нижней с'емной крышкой вверх и снимают, как выше было указано (Рис. 3), нижнюю крышку аппарата. Затем вынимают из аппарата кассету, находящуюся справа и аппаратную катушку, находящуюся слева. Теперь отодвигают аппарат в сторону и раскрывают кассету (Рис. 4), нажимая головкой кассетной катушки о доску стола (Рис. 5). В результате кольцо-крышка (Рис. 4/3) освобождается из кассеты и из корпуса вынимают кассетную катушку (Рис. 4/2).

Теперь приступают к зарядке кассеты пленкой, производя эту работу при проверенном красном (а для панхро - пленки—зеленом) освещении темной фото - лаборатории.

Сначала отрезают 1,60 м. негативной кино-пленки (для отмера ее удобно сделать надрез на краю стола) и один конец ее обрезают, придавая ему форму трапеции. Затем, держа кассетную катушку головкой вниз, задвигают обрезанный конец пленки в зажим кассетной катушки (Рис. 6), загибают обрезанный конец пленки наружу и наматывают пленку (эмulsionией внутрь, т. е. к оси кассетной катушки). После этого кассетную катушку вдвигают в корпус кассеты, при чем конец пленки проходит через кассетную щель (Рис. 7). Наконец кассету закрывают крышкой - кольцом.




Рис. 2. Снятие нижней крышки аппарата „ФЭД“. 1) Складная поворотная ручка. 2) Штативная гайка. 3) Стержень.

После этого работу можно проводить снова при обычном, но лучше не слишком интенсивном освещении.

Из кассеты вытягивают, за выступающий свободный конец пленки, примерно 10 см пленки и обрезают край, обращенный к низу кассеты, как видно на Рис. 8. (Можно, конечно, и заранее обрезать так край пленки). Кассету берут теперь в правую руку, а аппаратную катушку в левую, обращают и кассету и аппаратную катушку головками вниз и зажимают (Рис. 9) срезанный конец пленки в зажиме аппаратной катушки (эмulsionионной стороной наружу, т. е. целлулоидной стороной пленки к оси аппаратной катушки).

Затем выдвигают пленку из кассеты, чтобы расстояние между кассетой и аппаратурной катушкой примерно соответствовало расстоянию между гнездами кассеты и кассетной катушки в аппарате, и приступают к зарядке его.

Для этого открытый аппарат держат верхней крышкой вниз, обращая аппарат передней (объективной) стенкой от себя, передвигают предварительно выключатель механизма подачи пленки (Рис. 1/16) к букве „В“ и осторожно вдвигают кассету в аппаратную катушку в их гнезда в аппарате, следя, чтобы пленка попала в щель у задней стенки аппарата (Рис. 10).

Теперь осторожно вращают головку для перематывания пленки (Рис. 1/13), наблюдая, чтобы перфорация пленки совпадала с зубцами механизма подачи пленки. Затем закрывают нижнюю крышку аппарата, переводят выключатель механизма подачи пленки от буквы „В“, исходное положение, заводят затвор и производят спуск его, вторично заводят затвор и производят спуск, в третий раз заводят затвор. (Признаком того, что пленка перематывается при заводе затвора, служит вращение головки (Рис. 1/13) в сторону обратную стрелке, выгравированной на головке. Наконец устанавливают, как выше было описано, шкалу счетчика кадров (Рис. 1/2) на „0“ (нуль).

Этим процесс зарядки аппарата заканчивается и можно приступить к самой съемке.

После того, как содержащаяся в кассете пленка исчерпается (узнают об этом по счетчику кадров, помня, что отрезка пленки в 1,60 м достаточно для производства 36 снимков, а также по тому, что головка для завода затвора не заводится), выключают механизм подачи пленки, переведя выключатель по стрелке к букве „В“.



Рис. 3. Перематывание пленки.

выдвигают головку механизма перематывания пленки (Рис. 1/13) и вращают ее в направлении, стрелки, выгравированной на головке (Рис. 3). Тем самым пленка перематывается с аппаратной катушки снова в кассету. Признаком того, что вся пленка пермотана, служит отсутствие вращения кнопки (8), а также заметно облегченное вращение головки механизма перематывания пленки. Тогда нижнюю крышку аппарата открывают, и вынимают кассету. После этого можно приступать к перезарядке кассеты и к проявлению пленки.

Техника съемки „ФЭД‘ом“

Как мы уже упоминали, „ФЭД“ — это универсальный аппарат, применимый для всех видов съемки, как моментальной (т. е. „с руки“), так и с выдержкой (со штатива).

В этом кратком руководстве мы, однако, не останавливаемся подробно на технике отдельных видов съёмки, отсылая читателей к общим учебникам и руководствам по фотографии. Ниже мы даем лишь краткие указания по технике съёмки "ФЭД'ом", исходя из своеобразной конструкции нашего аппарата.

Избрав тот или иной об'ект съёмки, прежде всего определяют необходимую экспозицию, пользуясь, с этой целью, напр., прилагаемой к аппарату "Упрощенной таблицей экспозиции" для съёмки на дневном свете.

Ввиду особой важности правильного определения экспозиции для успешной работы в условиях одновременного проявления 36 снимков на одном отрезке пленки, напомним факторы, влияющие вообще на продолжительность экспозиции. Факторами этими являются: а) степень светочувствительности негативной пленки, применяемой для съёмки, определяемая градусами светочувствительности; б) сила света и условия освещения, зависящие от часа дня, времени года, состояния неба и географической широты местности; в) характер самого об'екта съёмки, определяемый главным образом, интервалом яркостей его; г) светосила об'ектива при избранной диафрагме, определяемая соотношением "фокусное расстояние об'ектива: диаметр рабочего отверстия об'ектива". Иные второстепенные факторы мы тут не упоминаем.

Все эти основные факторы учтены в прилагаемой к "ФЭД'у" "Упрощенной таблице экспозиции", которая рассчитана на съёмку в средней полосе СССР. При съёмке в северных областях СССР показатели "Таблицы" следует удваивать, а при съёмке в южных областях — вдвое сокращать экспозицию. Таблица рассчитана для съёмки при дневном свете




Рис. 4. Кассета аппарата "ФЭД" в собранном и разобранном виде. 2 Кассетная катушка. 3 Кольцо - крышка.

на кино-пленке чувствительностью в 16 - 170 Шнейера, что, примерно, соответствует 240 - 3030 Хартера и Дриффильда. При применении негативной пленки иной чувствительности, необходимо производить соответствующую поправку, исходя из того, что повышение чувствительности на каждые 3° Шнейера отвечает, примерно, удвоению чувствительности и, следовательно, экспозиция в таком случае вдвое сокращается.

Что же касается экспозиции при искусственном освещении, а также при некоторых специальных

видах с'емки, то для этих случаев с'емки подробные сведения дают, напр., „Таблицы для определения фотоэкспозиции“ Рэдена. (Гизлэгпром, Москва 1932, цена 3 р. 50 коп.).

Определив экспозицию, которая дается в „Упрощенной таблице“ для диафрагмы 1:6,3 и заметив результат, выдвигают об'ектива аппарата в рабочее положение, избирают нужную для с'емки диафрагму, исходя из „глубины“ об'екта с'емки (т. е. расстояния между передним и задним планом об'екта от об'ектива; расстояния эти лучше всего определять не на глаз, а при помощи оптического дальномера аппарата) и, пользуясь шкалой глубины резкости, имеющейся на оправе об'ектива. (В прилагаемых к аппарату „Таблицах“ даны указания к пользованию этой шкалой, а также приведены и „Таблицы глубины резкости“). Избрав нужную диафрагму, соответственном диафрагмируют об'ектив.

После этого, исходя из известной продолжительности экспозиции для диафрагмы 1:6,3, вносят возможные поправки на фактически установленную диафрагму, заводят затвор и устанавливают нужную скорость по шкале скоростей.

Затем приступают к наводке об'ектива на резкость и к самой с'емке, т. е. нажимом на кнопку спускают затвор.

При моментальной с'емке („с руки“), которая возможна при скорости затвора от 1/20 сек., широко, для устойчивости, раздвигают ноги, берут аппарат двумя руками, как показано на Рис. 11 и Рис. 13, и производят определение расстояния снимаемого предмета при помощи оптического дальномера. Если же об'ект с'емки имеет „глубину“, то, в этом случае, определяют расстояние среднего плана об'екта а необходимую резкость переднего и заднего планов обеспечивают соот-




Рис. 5. Открывание кассеты.

ветствующим диафрагмированием об'ектива, о чем сказано было выше.

Определив расстояние и тем самым, как мы знаем, автоматически установив об'ектив на резкость, переводят глаз к окуляру оптического видонскателя, контролируют кадр и производят спуск затвора, нажимая указательным пальцем на кнопку-спуск затвора. На этом процесс с'емки данного кадра заканчивается.

Произведя с'емку, приводят движок шкалы диафрагм и рычажок червячного хода об'ектива в нужные для следующей с'емки положения и аппарат, после нового завода затвора и т. д. готов к следующей с'емке.

Если же с'емку не продолжают, то об'ектив нужно сложить приемом, обратным применяемому при установке об'ектива в рабочее положение. А именно: держа аппарат в левой руке об'ективом к себе, поворачивают об'ектив при помощи переднего кольца влево, до отказа и затем вдвигают об'ектив внутрь аппарата.

Указанная последовательность подготовительных к с'емке операций не является, разумеется, обязательной и может видоизменяться. В частности, при с'емке быстродвижущихся предметов, непосредственное определение расстояния которых усложняется, поступают, обычно, иначе. Сначала избирают наиболее выгодное расстояние, на котором предполагают произвести с'емку. Затем это расстояние замечают по тому или иному внешнему признаку и определяют его при помощи оптического дальномера. Затем наблюдают за движением избранного об'екта с'емки в окуляр оптического дальномера и в момент, когда раздвоенность контуров исчезнет, производят спуск затвора, желательно успев предварительно проконтролировать кадр, для чего быстро приближают к правому глазу окуляр оптического видонскателя.

Весьма полезно пользоваться, готовясь к процессу с'емки, "Таблицей глубины резкости", а также "Таблицей наводки на резкость от переднего плана до бесконечности".

"Таблица глубины резкости" содержит данные о границах резкого изображения предметов от переднего до заднего плана при пользовании различными диафрагмами. По сравнению с имеющейся на оправе об'ектива шкалой глубины резкости, эта "Таблица" отличается тем, что в ней непосредственно даны величины глубины резкости для всех возможных наводок об'ектива (в метрах).




Рис. 6. Вставка обрезанного конца пленки в закрытую кассетную катушку.

Как видно из "таблицы глубины резкости", глубина резкости всегда будет иметь большую величину в сторону "бесконечности", нежели в сторону переднего плана. Исходя из этого и рассчитана "Таблица наводки на резкость от переднего плана до бесконечности", помогающая ориентироваться при наводке об'ектива по шкале расстояний для получения возможно большей глубины между резко передаваемыми передним планом и "бесконечностью".

Практическое значение пользования этой таблицей иллюстрирует такой пример: устанавливая наш об'ектив, задиафрагмированный до 1:6,3, на ∞ (бесконечность) получаем, как видно из "Таблицы глубины резкости", резкое изображение, начиная от бесконечности до переднего плана, отстающего на расстоянии 13 метров от

об'ектива. Пользуясь же „Таблицей наводки на резкость от переднего плана до бесконечности“, узнаем, что, наводя по шкале расстояний на 13 м, мы получаем резкое изображение от переднего плана, отстоящего в 6,5 м от аппарата, до бесконечности.

Для получения, при с'емке „с руки“ безуок-ризменно резких снимков важно правильно держать аппарат при спуске кнопки затвора. Правильное положение аппарата при с'емке на горизонтальный формат показано на Рис. 11, неправильное же, вызывающее дрожание аппарата — на Рис. 12. Для случая же с'емки на вертикальный формат правильное положение аппарата дает Рис. 13, а неправильное — Рис. 14.

Избегая дрожания аппарата при спуске затвора, нужно также следить и за тем, чтобы второй сустав указательного пальца лежал плотно на корпусе аппарата и в таком положении пальца нажимать концом его на кнопку-спуск.

Для с'емки аппаратом „ФЭД“ с выдержкой применяют, как обычно, штатив, при чем для с'емки на горизонтальный формат аппарат непосредственно навинчивают на штатив (Рис. 15), при с'емке же на вертикальный формат применяется, в дополнение к штативу, обыкновенная штативная головка (Рис. 16). Пользуясь ею, можно вообще придавать аппарату любые уклоны.

Остальные процессы (определение расстояния и наводка на резкость, диафрагмирование и контролирование кадра) производятся, при с'емке со штатива, теми же приемами, что и при моментальной с'емке „с руки“.

Как уже сказано было выше, при установке шкалы скоростей затвора на значок „Z“, заданный затвор готов к с'емке с выдержкой. Помнить однако нужно о том, что об'ектив, в этом




Рис. 7. Вкладывание кассетной катушки в кассету и выпуск конца пленки в кассетную щель.

случае, будет открыт до тех пор, пока мы еще нажимаем на кнопку-спуск и закрывается, с отнятием пальца от кнопки. Значок „Z“ на шкале скоростей затвора „ФЭД“а“ соответствует, следовательно, значку „B“ („короткая выдержка“) а не значку „Z“ („долгая выдержка“) обычных центральных затворов. Поэтому при с'емке „ФЭД“ом“ с выдержкой (а также вообще со штатива) лучше пользоваться для спуска кнопки упомянутым уже проволочным тросом. При некоторой сноровке можно, однако, обходится и без него, нажимая на кнопку - спуск указательным пальцем, как обычно.

Когда все 36 снимков сделаны, пленку перематывают, как было выше описано, с аппаратной катушки снова в кассету и, вынув кассету из аппарата, можно приступать к проявлению пленки.

Можно, однако, проявлять пленку и по частям, в меру производства снимков. Для этого, необходимо раскрыть аппарат (в темной лаборатории!), выключить механизм подачи пленки, вынуть осторожно кассету и аппаратную катушку, разрезать пленку возле щели кассеты и снять пленку с аппа-

паратной катушки. Оставшуюся в кассете пленку снова срезают по краю, как было описано выше, зажимают конец ее в аппаратной катушке и снова вставляют кассету и аппаратную катушку в аппарат. Однако этот способ нельзя признать практическим, в частности ввиду непроизводительного расходования пленки на срезы.

Как проявлять снимки, сделанные „ФЭД'ом“

Для проявления экспонированной в „ФЭД“ пленки нужна темная комната, освещаемая надежным и проверенным светом — красным — при обработке обыкновенной и ортохроматической и зеленым — при обработке наихроматической пленки.

Проявление пленок по сравнению с проявлением пластинок сопряжено для начинающего с некоторыми трудностями, при навыке же оно проще.

В данное время когда „ФЭД“ получил широкое распространение следует рекомендовать вести проявление в бачке.

В тех случаях, когда не представляется возможным приобрести бачек или изготовить его своими средствами. Можно рекомендовать более примитивный способ проявления на деревянной рамке.

Способ этот наиболее практичен, и применение его не предполагает наличие специального, сложного, оборудования.

С этой целью заранее изготавливают деревянную прямоугольную рамку 18×24 см. с невысокими деревянными подставками по углам и с боковыми деревянными планками, которые заокругляют. Готовую рамку купают в горячем жидким парафине, а затем — в холодной воде.




Рис. 8. Кассета наполнена пленкой и конец ее обрезан для зажима в аппаратной катушке.

Вынув из кассеты пленку, узкий конец ее укрепляют кнопкой на боковой планке проявительной рамки и всю пленку, эмульсионным слоем наружу, наматывают на рамку по боковым заокругленным планкам. Свободный конец пленки укрепляют после того кнопкой на одной из поперечных или боковых планок рамки.

Размерный чертеж такой рамки дан на Рис. 17, а рамка с намотанной пленкой показана на Рис. 18.

Для автоматического проявления пленки нужен специальный светонепроницаемый бачек с крышкой (Рис. 19), к которому прилагается целлулондная лента длиною, примерно, в 1,80 м и такой же ширины, как и кино-пленка. Лента эта, однако, не имеет перфорации; вместо нее по краям ленты имеются выпуклые шишечки. Такие бачки с целлулондной лентой имеются в продаже в фотографических магазинах.

Самый же процесс автоматического проявления пленки в бачке таков :




Рис. 9. Зажимание обрезанного конца пленки и аппаратной катушке.

1. Наполняют бачек проявителем. Приготовляют два стеклянных стакана с невысокими краями и такого же, примерно, диаметра, как и проявительный бачек. Один из этих стаканов наполняют раствором закрепителя, а другой чистою водою.

2. Переходят к работе при свете красного фонаря. Раскрывают кассету и кино-пленку, обрезав узкий подрезанный край ее, сматывают вместе с целлулондной лентой проявительного бачка, обращая эмульсионную сторону пленки внутрь, к выпуклым шишечкам целлулондной ленты. Свободный конец целлулондной ленты заматывают до конца и весь моток зажимают резинкой, не очень тугой.

3. Сначала, для размягчения слоя эмульсии пленки, помещают моток (пленка-лента) в воду минуты на 2-3, пользуясь для этого одним из упомянутых выше стаканов с водой. Опускание мотка в воду производят плавными движениями, избегая образования воздушных пузырьков и, с той

же целью, несколько раз осторожно поворачивают моток в стакане.

4. Размоченную пленку так же осторожно, плавными движениями, опускают в бачек с проявителем, закрывают его крышкой и если, последняя совершенно плотно закрывает бачек,— включают оранжевый или даже белый свет.

5. Процесс проявления контролируют по времени, для чего нужно предварительно, опытным путем, установить необходимую продолжительность проявления, исходя из нормально экспонированного снимка на данной негативной пленке, данного рецепта проявителя и данной температуры его (обычно 17-18° Цельсия).

6. Закончив проявление в бачке, включают снова красный свет для (цианхро-пленки-зеленый свет) из бачка вынимают моток, прополаскивают его в воде и переносят моток в стакан с кислым закрепителем. Применяя свежий раствор кислого закрепителя, можно пользоваться во время процесса закрепления оранжевым светом, не рискуя вызвать вуаль на негативах.

7. По окончании закрепления, моток промывают, пользуясь упомянутым выше стаканом для воды, обычным порядком. Закончив промывку, моток разматывают, отделяют пленку от целлулондной ленты, осторожно протирают пленку с обеих сторон мокрой ваткой и сушат, подвешивая в сухом, непыльном месте.

8. В этом процессе можно ограничиться применением одного только светонепроницаемого бачка, не пользуясь стеклянными стаканами для воды и закрепителя. В этом случае, закончив проявление, сливают проявитель из бачка и наполняют его водой для прополаскивания. Затем эту воду тоже сливают и наполняют бачек раствором




Рис. 10. Зарядка аппарата. Стрелкой показана щель для пленки.

закрепителя. По окончании закрепления сливают закрепитель и промывают моток, как обычно, в том же бачке.

Этот способ требует особо внимательного ухода за бачком, который следует перед каждым проявлением самым тщательным образом промывать. То же относится, во всех случаях, и к целлULOидной ленте, которую, по окончанию негативного процесса, также тщательно вымывают водой и подвешивают для сушки.

Проявление с рамкой по существу не отличается от проявления обычновенных пластинок и его можно рекомендовать на первых порах тем кто с пленкой совершенно не работал.

Требования к негативу, а, следовательно, и к процессу проявления, определяет то, что негативы, сделанные "ФЭД'ом", ввиду их малого формата, копируют, преимущественно по способу проекционного копирования, т. е. при помощи увеличителя.



Рис. 11. Правильное положение аппарата при съемке на горизонтальный формат.

В связи с этим негативы должны быть достаточно прозрачны, без излишней плотности, и с хорошей проработкой деталей в тенях.

Поэтому для проявления пленок, экспонированных в "ФЭД'е", рекомендуется применять нежно и медленно работающие проявители. Пригоден для этой цели, напр., глициновый проявитель. В виде сильно концентрированной кашицы (рецепт Гюбля).

В широком сосуде в 80 кб. см. горячей воды растворяют 50 гр. сернокислого натрия кристаллического, затем добавляют 20 гр. глицерина. После этого добавляют маленькими порциями (сильное всipивание) 100 гр. поташа. По окончании растворения доливают воды до 150 кб. см.



Рис. 12. Неправильное положение аппарата при съёмке на горизонтальный формат.

Для употребления берут 1 часть смеси на 15—20 частей воды.

Этот проявитель в виде кашицы очень долго сохраняется.

Температура рабочего раствора должна поддерживаться на уровне 17-18° Цельсия. Понижение температуры отрицательно отражается на проявляющих свойствах глицинового проявителя. Следует также избегать загрязнения растворов глицинового проявителя следами серноватисто-кислого натрия (гипосульфита), входящего в состав раствора закрепителя.

Время проявления при нормальных условиях лежит в пределах 10—15 минут.

Однако, как уже было указано, рекомендуется опытным путем установить, исходя из данных




Рис. 13. Правильное положение аппарата при съёмке на вертикальный формат.

выше указаний, нужную продолжительность проявления, ориентируясь на данные условия, а также исходя из требований к характеру негатива, кратко изложенных выше.

Приводим также краткие сведения о специальных проявителях, дающих мелкое зерно негативного изображения, что существенно облегчает возможность значительных увеличений.

Из числа мелкозернистых проявителей наиболее распространен метоло-гидрохиноновый проявитель с бурой. Составляют его по следующему рецепту:

Метола	2 г.
Сернистокислого натрия (сульфита) кристаллического	200 г
Гидрохинона	2,5 г
Буры	3 г
Воды до об'ема	1000 см ³

При составлении этого раствора рекомендуется придерживаться следующих указаний. Сначала




Рис. 14. Неправильное положение аппарата при съёмке на вертикальный формат.

растворяют 2 г метола в 200 см³ горячей воды (50°C) налитой в литровую бутылку. Затем—в отдельной посуде—растворяют в 200 см³ горячей воды (50°) 50 г сернистокислого натрия и, по растворению его, 2,5 г. гидрохинона. Этот раствор сливают в бутылку с раствором метола. Наконец отдельно растворяют в горячей воде (70°C) оставшееся количество сернистокислого натрия (150 г) и буру. По охлаждении этого раствора его вливают небольшими порциями в литровую бутылку со смешанными растворами метола, гидрохинона и сернистокислого натрия и доводят общий объем раствора до 1000 см³.

Проявление в этом растворе (при температуре 18–20°C) продолжается от 8 до 15 минут, в зави-

симости от количества введенного в состав раствора гидрохинона, свойств негативного материала и требований к плотности и контрастности негативов.

Однако наилучшие результаты в отношении мелкозернистости негативов обеспечивают проявители с содержанием парафенилендиамина. К числу этих проявителей принадлежит, напр., парафенилендиамин-глициновый проявитель, который составляют по такому рецепту:

Парафенилендиамина	10 г
Глицина	5 г
Сернистокислого натрия (сульфита) кристаллического	140 г
Воды до об'ёма	1000 см ³

Составляя этот раствор, сначала растворяют сернистокислый натрий (сульфит).

Проявление в этом растворе продолжается (при температуре 18°C) от 10 до 20 минут, в зависимости от свойств применяемой пленки, а также от требований к плотности и контрастности негативов.

Существует весьма много хороших рецептов проявителей, которые можно найти в общих руководствах по фото и которые, нередко рекомендуются для специальных сортов пленки. Рекомендуемый нами глициновый проявитель ценен тем, что он более чем какой либо другой предохраняет пленку от вуали при неправильном манипулировании, как в экспозиции, так и самом проявлении.

Для закрепления проявленных негативов нужно применять кислый закрепитель. Для составления раствора его, можно пользоваться обычной кислой Фиксажной солью которая имеется в продаже в патронах, либо составлять раствор самому по такому, напр., рецепту:




Рис. 15. Положение аппарата при съёмке со штатива на горизонтальный формат. 1) Проволочный трос.

Воды 1000 см³

Серноватистокислого натрия
(гипосульфита) 250 г

Пиросернистокислого (метабисульфита) калия 25 г

Температуру раствора закрепителя также нужно поддерживать на уровне 17-18° Цельсия. Закрепление ведут до полного исчезновения белого налета с целлULOидной стороны пленки, после чего оставляют пленку в растворе закрепителя еще на 5-10 минут.

Окончательную промывку закрепленных пленок следует производить тщательно в течение




Рис. 16. Положение аппарата при съёмке со штатива на вертикальный формат. 1) Проволочный трос. 2) Штативная головка.

минимум 1/2 часа в текучей воде или в течение минимум часа в 6-10 сменах стоячей воды.




Рис. 17. Размерный чертеж рамочки для проявления пленки.

Негативы, промытые насухо или недостаточно тщательно, плохо сохраняются, покрываясь со временем кристаллическим налетом, пятнами и даже вовсе выцветают, что, разумеется, приводит к непригодности негатива для копирования.

Как копировать негативы, сделанные „ФЭД'ом“.

Негативы „ФЭД'а“, формат которых, как мы знаем, 24×36 мм, копируют преимущественно проекционно, т. е. при помощи увеличителя, получая в результате фотографические позитивы большого формата.

Поскольку „ФЭД“ снабжен совершенным анастигматом, дающим безукоризненно резкое, до самых краев кадра, изображение, негативы, сделанные „ФЭД'ом“, если конечно, наводка на резкость произведена была безукоризнено, можно уве-




Рис. 18. Проявительная рамочка с намотанной на нее пленкой.

личивать до очень больших форматов, как то 18×24 см, 24×30 см, а—в отдельных случаях—даже до 30×40 и 50×60 см. Причем допустимый масштаб увеличения определяет не столько размер самого негатива, сколько т. н. зернистость проявленного фотографического изображения. Некоторые негативные эмульсии дают весьма крупное зерно изображения, стающее заметным даже при небольшом, сравнительно, увеличении негатива. В этих случаях возможность значительного увеличения негативов ограничивается. При увеличении же до формата 13×18 см не говоря уже о меньших форматах— 9×12 и 10×15 см, даже сравнительно крупное зерно негативного изображения заметно не влияет на качество позитивного изображения.

Для целей увеличения Трудкоммуна выпускает два типа увеличителей.




Рис. 19. Проявительный бачек. 1) Бачек. 2) Крышка. 3) ЦеллюлOIDная лента и 4) Резинка.

Увеличитель У—0 снабжен двухлинзовым конденсатором и освещение производится нормальной лампой в 60 ватт через рассеиватель из матового стекла. Увеличитель снабжен тубусом с пятизаходным червяком для точной установки на резкость.

Рамка увеличителя рассчитана специально для увеличения с нормальной кино-пленки, оправа увеличителя изготовлена из расчета возможности пользования об'ективом нашего фотоаппарата „ФЭД“.

Максимальное увеличение допускаемое столом кронштейном и штангой 24×36 см., наименьшее $4,8 \times 7,2$ см.

Увеличитель У—100

Увеличитель У—100 снабжен одной собирающей линзой и освещение производится нормальной лампой в 100 ватт через рассеиватель из матового стекла. Увеличитель снабжен тубусом с пятизаходным червяком для точной установки на резкость.

Рамка увеличителя рассчитана специально для увеличения с нормальной кинофотопленки. Конструкция пленкодержателя обеспечивает быстрый перевод пленки с одного кадра на другой без вынимания ее из увеличителя, что особенно важно для любителей. Прижим пленки осуществляется самой линзой.

Оправа увеличителя изготовлена под нормальный об'ектив от аппарата „ФЭД“. Максимальное и наименьшее увеличение те же, что и в увеличителе У—0.

Приставки и дополнительные аппараты изготавляемые Трудкоммунной и фотоаппарату „ФЭД“.

Трудкоммуной в настоящее время выпускаются на рынок к фотоаппарату „ФЭД“.

Угловой видоискатель для производства снимков под углом 90° к наблюдателю.

Шесть разных типов светофильтров из окрашенного стекла.

Приблизительные линзы для фотографирования с расстоянием от 100 см. до 52,9 см. и от 52,9 см. до 37,3 см.

Нормальный универсальный штатив к фотоаппарату „ФЭД“.

Кронштейн к увеличителю для репродукционных работ.

Универсальный об'ектив с выдвижениями на 25 м/м.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ТРУДОВАЯ КОММУНА НКВД УССР
им. Ф. Э. Дзержинского

ТАБЛИЦЫ

К ФОТО-АППАРАТУ

„Ф Э Д“

ХАРЬКОВ

1937

Таблица наводки на резкость от переднего плана до ∞ (бесконечности)

Для анастигмата „ФЭД“ с фокусным расстоянием 50 мм

Диафрагма 1:	Установка об'ектива по шкале (в метр.)	Глубина резкости от ∞ (бесконечности) до переднего плана (в метрах)
3.5	23	11.5
4.5	189	9
6.3	13	6.5
9	9	4.5
12.5	7	3.5
18	5	2.5

Пример пользования таблицей.

Устанавливая наш об'ектив, при диафрагме 1:6.3, на 13 м (по шкале расстояний червячного хода об'ектива), получаем глубину резкости от 6,5 м (передний план) до ∞ (бесконечность). Тогда как, установив об'ектив на ∞ (бесконечность), вместо установки на 13 м, мы имели бы глубину резкости, начиная не от 6,5 м, а от 13 м до бесконечности (∞).

Объяснения к „Таблице“ даны в „Кратком руководстве к пользованию аппаратом „ФЭД““

Таблица глубины резкости

для анастигмата „ФЭД“ с фокусным расстоянием 50 м

1:3.5	0.96 1.05	1.19 1.32	1.41 1.6	1.63 1.89	1.8 2.2	2.3 2.8	2.7 3.4	3.4 4.8	4.1 6.4	5.4 10.0	5.4 10.7	7.0 17.6	7.0 14.6	23.2 8	м	
1:4.5	0.95 1.06	1.17 1.34	1.25 1.64	1.39 1.94	1.6 2.3	1.8 2.9	2.2 3.6	2.6 5.1	3.3 6.9	3.9 11.4	5.0 22.5	6.4 ∞	9.5 ∞	18 ∞	м	
1:6.3	0.93 1.08	1.14 1.38	1.25 1.75	1.34 2.0	1.54 2.4	1.7 3.1	2.1 3.9	2.4 5.8	3.1 8.2	3.6 15.3	4.5 45	5.6 ∞	7.8 20	12.9 8	м	
1:9	0.90 1.08	1.10 1.38	1.25 1.75	1.29 1.7	1.47 2.0	1.6 2.4	2.0 3.1	2.3 3.9	2.8 5.8	3.2 8.2	3.9 15.3	4.5 45	5.6 ∞	7.8 20	12.9 8	м
1:12.5	0.86 1.18	1.05 1.55	1.25 1.95	1.22 2.4	1.38 2.9	1.5 4.1	1.8 5.6	2.1 10.4	2.5 21.8	2.8 ∞	3.4 ∞	3.9 ∞	4.7 ∞	6.2 20	9 8	м
1:18	0.82 1.29	0.98 1.73	1.13 2.25	1.13 2.86	1.26 3.6	1.4 5.6	1.6 9.0	1.8 36	2.1 ∞	2.4 ∞	2.7 ∞	3.1 ∞	3.7 ∞	4.5 20	8	м

Цветные цифры (средние строчки) указывают наводку по шкале об'ектива (в метрах), цифры же снизу и сверху — граничи (в метрах), цифры

Упрощенная таблица экспозиции

Экспозиции даны в секундах для диафрагмы 1 : 6,3

Для с'емки при ярком солнце от 11 до 14 часов	М Е С Я Ц А:				
	I XI XII	II X	III IX	IV VIII	V VI VII
Открытое море .	1/100	1/200	1/200	1/500	1/500
Снежный ландшафт	1/100	1/100	1/200	1/200	1/500
Сцены на берегу моря	1/40	1/60	1/100	1/100	1/200
Ландшафт без переднего плана	1/30	1/40	1/60	1/60	1/100
Ландшафт с передним планом	1/20	1/30	1/40	1/40	1/60
Архитектурные съемки, уличные сцены	1/10	1/20	1/20	1/30	1/40
Портреты под открытым небом	1/5	1/10	1/10	1/20	1/30
Портреты в комнате у окна .	2	1 1/2	1	3/4	1/2

Таблица рассчитана на:

1. С'емку в средней полосе СССР. При с'емке на севере СССР экспонируют вдвое дольше. При с'емке в юге СССР экспозиция вдвое сокращается.

2. Пользование негативной кино-пленкой чувствительностью 16-17° Шейнера (или, примерно, 240-308 X. и Д.) С увеличением чувствительности негативной пленки на каждые 3° Шейнера экспозиция сокращается, примерно, вдвое.

3. Съемку при диафрагме 1:6,3. При с'емке с другими диафрагмами экспозиция изменяется, а именно при:

1 : 3,5	сокращается в 3 раза
1 : 4,5	сокращается в 2 раза
1 : 9	удлиняется в 2 раза
1 : 12,5	удлиняется в 4 раза
1 : 18	удлиняется в 8 раз

4. С'емку при ярком солнце от 11 до 14 часов. При с'емке от 9 до 11 и от 14 до 17 часов, а также при пасмурной погоде, экспозиция удлиняется в 2 раза.

5. С'емку без светофильтра. При с'емке со светофильтром (на ортохроматической или панхроматической пленке) экспозиция удлиняется, в зависимости от характера светофильтра, степени цветочувствительности негативной пленки и спектрального состава света. Коэффициент удлинения экспозиции при с'емке со светофильтром нужно поэтому установить опытным путем для данного негативного материала, данного фильтра и данного источника света.

Как пользоваться шкалой глубины резкости на оправе об'ектива

Пользование этой шкалой возможно в случаях:

Во первых, когда об'ектив автоматически устанавливается на максимальную резкость главного об'екта съемки и дифрагмированием требуется дополнительно обеспечить какую то (глазом или дальномером заданную) глубину;

Во вторых,—когда по заданной „глубине“ об'екта требуется найти дистанцию установки об'ектива для достижения глубины при минимальном дифрагмировании.

И та и другая задача с большим удобством решается при помощи вспомогательной шкалы глубины резкости об'ектива следующим путем:

в первом случае берется наименьшая из двух диафрагм, отсчитываемых на шкале глубины против значков дистанции переднего плана;

во втором случае значек (указатель) об'ектива устанавливается так, чтобы дуга (на шкале—расстояние между метками крайних дистанций об'екта) делилась указателем пополам. Вследствие симметрии шкалы глубины искомая диафрагма будет отсчитываться на любом конце упомянутой дуги, а установка об'ектива отсчитывается по указателю.

Обратная задача—использование всей глубины об'ектива при съемке до бесконечности—осуществляется еще проще: значек заданной диафрагмы устанавливается на значек ∞ (бесконечность). Этим об'ектив установлен по заданию, а граница переднего плана отсчитывается против одноименной симметричной метки шкала глубины на шкале расстояний. Понятно, что нельзя устанавливать так, чтобы указатель выходил дальше ∞ .

ТРУДОВАЯ КОММУНА НКВД УССР
им. Ф. Э. Дзержинского

ТАБЛИЦЫ К ФОТО-АППАРАТУ „ФЭД“

ХАРЬКОВ

1937